



## چک لیست بازدید ماهانه ساختمان مراکز آموزشی همره

کد فرم: FM124

شماره:

تاریخ:

مدرسه: .....

ردیف	موارد مورد بازدید	ناقص	سالم	ملاحظات
<b>ساختمان</b>				
۱	بازدید از پله‌ها و تراس			
۲	بازدید از وضعیت داخلی بنا (ترک، خیز سقف، نشست و...)			
۳	بازدید از درب‌ها، پنجره‌ها و یراق آلات مربوطه			
<b>موتورپمپ‌ها</b>				
۴	بازدید دستگاه‌ها و تجهیزات از نظر نظافت ظاهری و عملکرد فنی			
۵	بررسی چگونگی ثبت و رکوردهای انجام شده و نصب کارت مشخصات دستگاه‌ها			
<b>تاسیسات عمومی</b>				
۶	وضعیت نشستی فاضلاب از اتصالات و بررسی گرفتگی خطوط اصلی فاضلاب			
۷	وضعیت نشستی شیر فلکه‌ها و اتصالات لوله‌های آب سرد و گرم مصرفی و سرمایش و گرمایش			
۸	بررسی فایرباکس‌ها			
۹	بررسی کپسول‌های اطفاء حریق			
۱۰	وضعیت سینک ظرفشویی شیرآلات، سیفون، هواکش، کابینت، کف‌شور، کلید و پریز روشنایی داخل آبدارخانه‌ها			
۱۱	وضعیت بام ساختمان از نظر نظافت و نبود لوازم اسقاطی و مسیر آب‌رو باران			
<b>اسپیلت‌ها</b>				
۱۲	سرویس و نظافت اسپیلت، فیلترها، بدنه و دیوارهای دستگاه			
<b>روشنایی عمومی و اعلام حریق</b>				
۱۳	وضعیت دستگاه اعلام حریق (وضعیت باتری، وضعیت برق ورودی، وضعیت کلید اصلی روی دستگاه، تست شستی دستی، آژیر و زنگ، فلاشر...)			
۱۴	تست دتکتورهای دودی، حرارتی			
۱۵	وضعیت تابلو تکرار و مدار زون‌ها			

نکات اصلاحی، قابل بهبود و پیشنهادها:

مسئول HSE همره  
نام و نام خانوادگی و امضا

مدیر مرکز  
نام و نام خانوادگی و امضا

کارشناس حفاظت ایمنی  
نام و نام خانوادگی و امضا